



INFORME DE RESULTATS

No es troben sota l'abast d'Accreditació del laboratori els assaigs identificats amb (*).

Núm. butlletí : 29714

Entitat : Sant Vicenç de Torelló. Aj
Sol·licitant : Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Pg de la
Vall d'Hebron, 171 Ed. Serradell 2A. 08035 Barcelona

Ref. mostra : 2302484

Adreça : Pl. Ajuntament, 6
Població : 08571 Sant Vicenç de Torelló (BARCELONA)
Comarca: Osona

Rebuda : 16/10/2023
Inici Anàlisi : 23/10/2023
Finalització Anàlisi : 23/10/2023

Dades de la mostra aportades pel client:

- * Tipus anàlisi : Caracterització
- * Mostra de : Aigua de consum: xarxa o dipòsit de distribució
- * Punt mostreig : 265-12006 - Arqueta plaça 11 de setembre

Exp. SAP : 2023/898

* Presa Luis Guardia (Personal OTAGA extern al LMA)
mostres: :

Ac Paràmetre	Resultat	Incert.	VP RD3/2023	Norma - Procediment Intern	Com
Caracterització de l'aigua					
* Calci	59 mg Ca/L	±30		P.I. PNT-MET-100	[1]
* Duresa total	183.17 mgCaCO3/L			Per càlcul	[2]
* Magnesi	8.7 mg Mg/L	±30		P.I. PNT-MET-100	[3]
* Potassi	1.4 mg K/L	±30		P.I. PNT-MET-100	[4]

[1]: Valor de Referència RD 3/2023: 100 mgCa/L.

[2]: Valor de Referència RD 3/2023: 500 mgCaCO3/L.

[3]: Valor de Referència RD 3/2023: 30 mgMg/L.

[4]: Valor de Referència RD 3/2023: 10 mgK/L.

Els resultats de l'anàlisi s'apliquen a la mostra analitzada tal i com es va rebre. El laboratori no es fa responsable de les dades de la mostra aportades pel client. Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'autorització de la Diputació de Barcelona.

En el cas de mostres preses pel client, el laboratori no es fa responsable del procediment de presa, ni de la informació aportada, transport de la mostra o envasos utilitzats, excepto quan els ha subministrat el laboratori.

Els límits indicats a la columna VP RD3/2023 s'expressen en les mateixes unitats indicades a la columna Resultat per a cada paràmetre.

BARCELONA 24 d'octubre de 2023

Validat i emès per

ROSA MARTINEZ (CAP DE SECCIÓ)