



INFORME DE RESULTATS

Entitat : Brull (EI). Aj

Núm. butlletí : 30735

Sol·licitant : Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Pg. de la Vall d'Hebron, 171 Ed. Serradell 2A. 08035 Barcelona

Ref. mostra : 2400263

Adreça : Pl. Ajuntament, s/n

Rebuda : 11/03/2024

Població : 08559 Brull (EI)

Inici Anàlisi : 15/03/2024

Comarca : Osona

Finalització Anàlisi : 15/03/2024

Dades de la mostra aportades pel client:

* Tipus anàlisi : Caracterització

* Mostra de : Aigua de consum: xarxa o dipòsit de distribució

* Punt mostreig : 026-12010 - Font de la pista poliesportiva

Exp. SAP : 2024/986

* Presa mostres : Sinuhé Terrada (Personal OTAGA extern al LMA)

Ac	Paràmetre	Resultat	Incert.	VP RD3/2023	Norma - Procediment Intern	Com
	Caracterització de l'aigua					
*	Calci	13 mg Ca/L	±15		P.I. PNT-MET-100	[1]
*	Duresa total	56.28 mgCaCO3/L			Per càlcul	[2]
*	Magnesi	5.8 mg Mg/L	±15		P.I. PNT-MET-100	[3]
*	Potassi	<1.0 mg K/L			P.I. PNT-MET-100	[4]

[1]: Valor de Referència RD 3/2023: 100 mgCa/L.

[2]: Valor de Referència RD 3/2023: 500 mgCaCO3/L.

[3]: Valor de Referència RD 3/2023: 30 mgMg/L.

[4]: Valor de Referència RD 3/2023: 10 mgK/L.

Els resultats de l'anàlisi s'apliquen a la mostra analitzada tal i com es va rebre. El laboratori no es fa responsable de les dades de la mostra aportades pel client. Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'autorització de la Diputació de Barcelona.

En el cas de mostres preses pel client, el laboratori no es fa responsable del procediment de presa, ni de la informació aportada, transport de la mostra o envasos utilitzats, excepto quan els ha subministrat el laboratori.

Els límits indicats a la columna VP RD3/2023 s'expressen en les mateixes unitats indicades a la columna Resultat per a cada paràmetre.

BARCELONA 19 de març de 2024

Validat i emès per

ROSA MARTINEZ (CAP DE SECCIÓ)