



AVSA
Aigües Vic
Laboratori

Contacte

Camí de Malars, s/n / 08503 Gurb (Bcn)
NIF: A08076218
Tel. 93 851 30 64
laboratori@aiguesvic.com

2401242

Informe de resultats

client : ONAIGUA, EPEL

NIF : Q0802285G

Adreça : C/ HISTORIADOR RAIMON D'ABADAL I VINYALS, 5 P 3

població : 08500 VIC (BARCELONA)

Comarca: OSONA

Num. Butlletí : 35570

Nº Mostra : 2401242

Rebuda laboratori : 19/06/2024 12:15

Data inici : 19/06/2024

Data finalització : 25/06/2024

Dades de la mostra recollida pel laboratori:

Mostra de : AIGUA CONSUM HUMÀ

Preses per : AVSA lab IT12-01-01*

Procedència : C/ PUIGSACALM - ZS TORELLÓ

Envàs : Plàstic/ Vidre E. Volum : 1 l/ 500 ml

Data presa : 19/06/2024 09:45

Ac Determinació	Resultat +/- incerteses	VP RD 03/2023	Mètode analític	C.
ANÀLISI CONTROL XARXA/DIPÒSIT REGULACIÓ				
* TERBOLESA	0.11 ±0.04 NTU	-- 4	PNT-06-LAB	
* OLOR	<3 NUO	-- 3	PNT-43-LAB	
* SABOR	<3 NUS	-- 3	PNT-44-LAB	
PH	7.3 ±0.1 UNITATS DE PH	6.5 -- 9.5	PNT-09-LAB	
* COLOR	<5 mg/l		PNT-41-LAB	
CONDUCTIVITAT A 20°C	494 ±30 µS/cm	-- 2500	PNT-07-LAB	
* CLOR LLIURE RESIDUAL	0.165 mg/l	-- 1	PNT-10-LAB	
* CLOR RESIDUAL TOTAL	0.2 mg/l		PNT-10-LAB	
* CLOR COMBINAT	0.3 mg/l	-- 2	PNT-11-LAB	
AMONI	<0.2 mg/l	-- 0.5	PNT-33-LAB	
NITRITS	<0.01 mg/l	-- 0.5	PNT-19-LAB	
NITRATS	15 ±2.1 mg/l	-- 50	PNT-20-LAB	
* RECOMPTE AEROBIES A 22°C	1 u.f.c./ml	-- 100	PNT-01-LAB	
* COLIFORMS TOTALS	0 u.f.c./100 ml	-- 0	PNT-46-LAB	
* ESCHERICHIA COLI	0 u.f.c./100 ml	-- 0	PNT-46-LAB	
* ENTEROCOCS TOTALS	0 u.f.c./100 ml	-- 0	PNT-03-LAB	

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC ni per l'habilitació núm.107-LA-AIG-R
Laboratori habilitat com a Entitat Col.laboradora de Medi Ambient num. 107-LA-AIG-R





AVSA
Aigües Vic
Laboratori

Contacte

Camí de Malars, s/n / 08503 Gurb (Bcn)
NIF: A08076218
Tel. 93 851 30 64
laboratori@aiguesvic.com

2401242

Informe de resultats

client : ONAIGUA, EPEL
NIF : Q0802285G

Num. Butlletí : 35570

Nº Mostra : 2401242

Dades de la mostra recollida pel laboratori:

Mostra de : AIGUA CONSUM HUMÀ

Preses per : AVSA lab IT12-01-01*

Els resultats d'aquest informe corresponen a la mostra tal com s'ha rebut

En mostres preses pel client, el procediment de presa, la informació aportada, transport i conservació de la mostra no està coberta per l'acreditació d'ENAC.

Queda prohibida la reproducció parcial d'aquest informe sense autorització del laboratori

Vic 28 de Juny de 2024

Directora tècnica laboratori

P.O. TERESA ARUMI

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC ni per l'habilitació núm.107-LA-AIG-R
Laboratori habilitat com a Entitat Col.laboradora de Medi Ambient num. 107-LA-AIG-R

