



INFORME DE RESULTATS

Entitat : Brull (EI). Aj

Núm. butlletí : 31525

Sol·licitant : Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Pg. de la Vall d'Hebron, 171 Ed. Serradell 2A. 08035 Barcelona

Ref. mostra : 2402549

Adreça : Pl. Ajuntament, s/n

Rebuda : 10/06/2024

Població : 08559 Brull (EI)

Inici Anàlisi : 18/06/2024

Comarca : Osona

Finalització Anàlisi : 01/07/2024

Dades de la mostra aportades pel client:

* Tipus anàlisi : Llista d'observació

* Mostra de : Aigua de consum: ETAP o dipòsit de capçalera

* Punt mostreig : 026-10003 - Dipòsit de capçalera

Exp. SAP : 2024/986

* Presa mostres : Lorenzo Redondo (Personal extern al Laboratori)

Desc. Mostra : Líquid transparent

Les determinacions realitzades en Laboratori extern disposen dels seus assaigs coberts per l'acreditació ENAC nº 251/LE510.

Ac	Paràmetre	Resultat	Incert.	VP RD3/2023	Norma - Procediment Intern	Com
	Llista d'observació	ng/L			Laboratori extern	
	17beta-estradiol	< 0.50 ng/L		-- 1	Laboratori extern	
	Nonilfenol	< 100 ng/L		-- 300	Laboratori extern	
	Azitromicina	< 10 ng/L		-- 100	Laboratori extern	
	Diclofenaco	< 10 ng/L		-- 100	Laboratori extern	

Els resultats de l'anàlisi s'apliquen a la mostra analitzada tal i com es va rebre. El laboratori no es fa responsable de les dades de la mostra aportades pel client i no estan sota acreditació. Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'autorització de la Diputació de Barcelona. En el cas de mostres preses pel client, el laboratori no es fa responsable del procediment de presa, ni de la informació aportada, transport de la mostra o envasos utilitzats, excepto quan els ha subministrat el laboratori.

Els límits indicats a la columna VP RD3/2023 s'expressen en les mateixes unitats indicades a la columna Resultat per a cada paràmetre.

La incertesa de les mesures d'assaig estan a disposició del client. La incertesa que s'indica a la columna "Incert." no és l'estimada sinó que expressa el % a aplicar, a excepció del pH, que s'expressa en upH. S'indica quan el resultat es troba dins el rang de treball acreditat.

BARCELONA 01 de juliol de 2024

Validat i emès per

ROSA MARTINEZ (CAP DE SECCIÓ)



No es troben sota l'abast d'acreditació del laboratori els assaigs identificats amb (*).