



AVSA
Aigües Vic
Laboratori

Contacte

Camí de Malars, s/n / 08503 Gurb (Bcn)
NIF: A08076218
Tel. 93 851 30 64
laboratori@aiguesvic.com

2401368

Informe de resultats

client : ONAIGUA, EPEL

NIF : Q0802285G

Adreça : C/ HISTORIADOR RAIMON D'ABADAL I VINYALS, 5 P 3

població : 08500 VIC (BARCELONA)

Comarca : OSONA

Num. Butlletí : 35744

Nº Mostra : 2401368

Rebuda laboratori : 03/07/2024 13:30

Data inici : 04/07/2024

Data finalització : 19/07/2024

Dades de la mostra recollida pel laboratori:

Mostra de : AIGUA CONTINENTAL NO TRACTADA

Preses per : AVSA lab IT12-01-01*

Procedència : POU VILASECA 1 - VILASECA

Envàs : Plàstic estèril Volum : 500 ml

Data presa : 03/07/2024 12:30

Determinació	Resultat +/- incerteses	VP RD 03/2023	Mètode analític	C.
COLIFAGS SOMÀTICS	0 p.f.p./ml	-- 0	ACREDITACIO ENAC Nº 103/LE268	[1]

[1]: determinació analitzada en laboratori extern

Els resultats d'aquest informe corresponen a la mostra tal com s'ha rebut

En mostres preses pel client, el procediment de presa, la informació aportada, transport i conservació de la mostra no està coberta per l'acreditació d'ENAC.

Queda prohibida la reproducció parcial d'aquest informe sense autorització del laboratori

Vic 23 de Juliol de 2024

Directora tècnica laboratori

P.O. TERESA ARUMI