



## INFORME DE RESULTATS

Entitat : Sobremunt. Aj

Núm. butlletí : 31783

Sol·licitant : Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Pg. de la Vall d'Hebron, 171 Ed. Serradell 2A. 08035 Barcelona

Ref. mostra : 2402890

Adreça : Cal Tic

Rebuda : 22/07/2024

Població : 08589 Sobremunt

Inici Anàlisi : 22/07/2024

Comarca : Osona

Finalització Anàlisi : 24/07/2024

### Dades de la mostra aportades pel client:

\* Tipus anàlisi : Confirmació

\* Mostra de : Aigua de consum: xarxa o dipòsit de distribució

\* Punt mostreig : 271-12001 - Registre bústies

Exp. SAP : 2024/986

\* Presa mostres : Lorenzo Redondo (Personal extern al Laboratori)

Desc. Mostra : Líquid transparent

Ac Paràmetre	Resultat	Incert.	VP RD3/2023	Norma - Procediment Intern	Com
Determinacions de clor aigua de consum:					
* Clor lliure residual <in situ>	0.36 mg Cl <sub>2</sub> /L		0.2 -- 1	Colorimetria	
* Clor combinat residual <in situ>	0.04 mg Cl <sub>2</sub> /L		0.00 -- 2.00	Colorimetria	
* Clor total <in situ>	0.40 mg Cl <sub>2</sub> /L			Colorimetria	
* Recompte Enterococ	0 NMP/100 ml		0 -- 0	NMP Enterolert	

Els resultats de l'anàlisi s'apliquen a la mostra analitzada tal i com es va rebre. El laboratori no es fa responsable de les dades de la mostra aportades pel client i no estan sota acreditació. Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'autorització de la Diputació de Barcelona. En el cas de mostres preses pel client, el laboratori no es fa responsable del procediment de presa, ni de la informació aportada, transport de la mostra o envasos utilitzats, excepto quan els ha subministrat el laboratori.

Els límits indicats a la columna VP RD3/2023 s'expressen en les mateixes unitats indicades a la columna Resultat per a cada paràmetre.

BARCELONA 29 de juliol de 2024

Validat i emès per

SONIA MARTIN (RESP. QUALITAT)