



AVSA
Aigües Vic
Laboratori

Contacte

Camí de Malars, s/n / 08503 Gurb (Bcn)
NIF: A08076218
Tel. 93 851 30 64
laboratori@aiguesvic.com

2402096

Informe de resultats

client : ONAIGUA, EPEL
NIF : Q0802285G
Adreça : C/ HISTORIADOR RAIMON D'ABADAL I VINYALS, 5 P 3
població : 08500 VIC (BARCELONA)
Comarca: OSONA

Num. Butlletí : 36359

Nº Mostra : 2402096

Rebuda laboratori : 19/09/2024 11:30

Data inici : 19/09/2024

Data finalització : 26/09/2024

Dades de la mostra recollida pel laboratori:

Mostra de : AIGUA CONSUM HUMÀ
Preses per : AVSA lab IT12-01-01*
Procedència : PASSATGE FIRAL - ZS TORELLÓ
Envàs : Plàstic/ Vidre Volum : 1 l/ 500 ml/ 1 L
E./ V
Data presa : 19/09/2024 10:45

Ac Determinació	Resultat +/- incerteses	VP RD 03/2023	Mètode analític	C.
ANÀLISI CONTROL XARXA/DIPÒSIT REGULACIÓ				
* TERBOLESA	0.14 ±0.05 NTU	-- 4	PNT-06-LAB	
* OLOR	<3 NUO	-- 3	PNT-43-LAB	
* SABOR	<3 NUS	-- 3	PNT-44-LAB	
* COLOR	<5 mg/l	-- 15	PNT-41-LAB	
PH	7.5 ±0.1 UNITATS DE PH	6.5 -- 9.5	PNT-09-LAB	
CONDUCTIVITAT A 20°C	476 ±29 µS/cm	-- 2500	PNT-07-LAB	
* CLOR LLIURE RESIDUAL	0.5 ±0.1 mg/l	-- 1.0	PNT-10-LAB	
* CLOR RESIDUAL TOTAL	0.6 mg/l	-- 2.0	PNT-10-LAB	
* CLOR COMBINAT	0.0 mg/l	-- 2	PNT-11-LAB	
AMONI	<0.2 mg/l	-- 0.50	PNT-33-LAB	
NITRITS	<0.01 mg/l	-- 0.50	PNT-19-LAB	
NITRATS	12 ±1.7 mg/l	-- 50	PNT-20-LAB	
* RECOMPTE AEROBIES A 22°C	6 u.f.c./ml	-- 100	PNT-01-LAB	
* COLIFORMS TOTALS	0 u.f.c./100 ml	-- 0	PNT-46-LAB	
* ESCHERICHIA COLI	0 u.f.c./100 ml	-- 0	PNT-46-LAB	
* ENTEROCOCS TOTALS	0 u.f.c./100 ml	-- 0	PNT-03-LAB	
BTEX	<2.7		ACREDITACIO ENAC	[1]

[1]: determinació analitzada en laboratori extern

Observacions : Les determinacions analitzades en laboratori extern estan cobertes per acreditació ENAC Nº 103/LE268



L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC ni per l'habilitació núm.107-LA-AIG-R
Laboratori habilitat com a Entitat Col.laboradora de Medi Ambient num. 107-LA-AIG-R



AVSA
Aigües Vic
Laboratori

Contacte

Camí de Malars, s/n / 08503 Gurb (Bcn)
NIF: A08076218
Tel. 93 851 30 64
laboratori@aiguesvic.com

2402096

Informe de resultats

client : ONAIGUA, EPEL

NIF : Q0802285G

Num. Butlletí : 36359

Nº Mostra : 2402096

Dades de la mostra recollida pel laboratori:

Mostra de : AIGUA CONSUM HUMÀ

Preses per : AVSA lab IT12-01-01*

Els resultats d'aquest informe corresponen a la mostra tal com s'ha rebut

En mostres preses pel client, el procediment de presa, la informació aportada, transport i conservació de la mostra no està coberta per l'acreditació d'ENAC.

Queda prohibida la reproducció parcial d'aquest informe sense autorització del laboratori

Vic 27 de Setembre de 2024

Directora tècnica laboratori

P.O. TERESA ARUMI

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC ni per l'habilitació núm.107-LA-AIG-R
Laboratori habilitat com a Entitat Col.laboradora de Medi Ambient num. 107-LA-AIG-R

