



AVSA
Aigües Vic
Laboratori

Contacte

Camí de Malars, s/n / 08503 Gurb (Bcn)
NIF: A08076218
Tel. 93 851 30 64
laboratori@aiguesvic.com

2402246

Informe de resultats

client : ONAIGUA, EPEL
NIF : Q0802285G
Adreça : C/ HISTORIADOR RAIMON D'ABADAL I VINYALS, 5 P 3
població : 08500 VIC (BARCELONA)
Comarca: OSONA

Num. Butlletí : 36570

Nº Mostra : 2402246

Rebuda laboratori : 02/10/2024 13:30

Data inici : 02/10/2024

Data finalització : 24/10/2024

Dades de la mostra recollida pel laboratori:

Mostra de : AIGUA CONSUM HUMÀ
Presca per : AVSA lab IT12-01-01*
Procedència : DIPÒSIT PUIGROBI - TORELLÓ
Envàs : Plàstic/Vidre E./ Volum : 3 l / 1 l / 1.25 l
V
Data presa : 02/10/2024 11:00

Ac Determinació	Resultat +/- incerteses	VP RD 03/2023	Mètode analític	C.
ANÀLISI CONTROL SORTIDA ETAP/CAPÇALERA				
* TERBOLESA	0.16 ±0.06 NTU	-- 4	PNT-06-LAB	
* OLOR	<5 NUO	-- 3	PNT-43-LAB	
* SABOR	<3 NUS	-- 3	PNT-44-LAB	
* COLOR	<3 mg/l	-- 15	PNT-41-LAB	
PH	7.6 ±0.1 UNITATS DE PH	6.5 -- 9.5	PNT-09-LAB	
CONDUCTIVITAT A 20°C	362 ±22 µS/cm	-- 2500	PNT-07-LAB	
* CLOR LLIURE RESIDUAL	0.7 ±0.2 mg/l	-- 1.0	PNT-10-LAB	
* CLOR RESIDUAL TOTAL	0.7 mg/l	-- 2.0	PNT-10-LAB	
* CLOR COMBINAT	0.0 mg/l	-- 2	PNT-11-LAB	
AMONI	<0.2 mg/l	-- 0.50	PNT-33-LAB	
NITRITS	<0.01 mg/l	-- 0.50	PNT-19-LAB	
* RECOMPTE AEROBIES A 22°C	0 u.f.c./ml	-- 100	PNT-01-LAB	
* COLIFORMS TOTALS	0 u.f.c./100 ml	-- 0	PNT-46-LAB	
* ESCHERICHIA COLI	0 u.f.c./100 ml	-- 0	PNT-46-LAB	
* ENTEROCOCS TOTALS	0 u.f.c./100 ml	-- 0	PNT-03-LAB	
* CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (INCLUIDES LES ESPORES)	0 u.f.c./100 ml	-- 0	PNT-53-LAB	
ANÀLISI RADIOACTIVITAT				
ACTIVITAT ALFA TOTAL	<0.02 Bq/l	-- 0.1	ACREDITACIO ENAC	
ACTIVITAT BETA RESTE	<0.04 Bq/l	-- 1	ACREDITACIO ENAC	
DOSI INDICATIVA	<0.10 mSv/any	-- 0.1	ACREDITACIO ENAC	
LLISTA OBSERVACIÓ	-		ACREDITACIO ENAC	
17-Beta_Estradiol	<1.0 ng/l	-- 1	ACREDITACIO ENAC	[2]



L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC ni per l'habilitació núm.107-LA-AIG-R
Laboratori habilitat com a Entitat Col.laboradora de Medi Ambient num. 107-LA-AIG-R



AVSA
Aigües Vic
Laboratori

Contacte

Camí de Malars, s/n / 08503 Gurb (Bcn)
NIF: A08076218
Tel. 93 851 30 64
laboratori@aiguesvic.com

2402246

Informe de resultats

client : ONAIGUA, EPEL
NIF : Q0802285G

Num. Butlletí : 36570

Nº Mostra : 2402246

Dades de la mostra recollida pel laboratori:

Mostra de : AIGUA CONSUM HUMÀ
Preses per : AVSA lab IT12-01-01*

Ac Determinació	Resultat +/- incerteses	VP RD 03/2023	Mètode analític	C.
4-n-nonilfenol	<50 ng/l	-- 300	ACREDITACIO ENAC	[3]
Azitromicina	<10 ng/l	-- 100	ACREDITACIO ENAC	[4]
Diclofenaco	<10 ng/l	-- 100	ACREDITACIO ENAC	[5]
COLORATS	0.069 mg/l	-- 0.7	ACREDITACIO ENAC	[6]

[2]: determinació analitzada en laboratori extern

[3]: determinació analitzada en laboratori extern

[4]: determinació analitzada en laboratori extern

[5]: determinació analitzada en laboratori extern

[6]: determinació analitzada en laboratori extern

Els resultats d'aquest informe corresponen a la mostra tal com s'ha rebut

En mostres preses pel client, els resultats s'apliquen a la mostra tal i com es va rebre i el laboratori no es fa responsable de la informació aportada. El procediment de presa, la informació aportada, transport i conservació de la mostra no està coberta per l'acreditació d'ENAC. Queda prohibida la reproducció parcial d'aquest informe sense autorització del laboratori

Vic 25 de Octubre de 2024

Directora tècnica laboratori

SONIA TORRAS SERRA



L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC ni per l'habilitació núm.107-LA-AIG-R
Laboratori habilitat com a Entitat Col.laboradora de Medi Ambient num. 107-LA-AIG-R