



AVSA
Aigües Vic
Laboratori

Contacte

Camí de Malars, s/n / 08503 Gurb (Bcn)
NIF: A08076218
Tel. 93 851 30 64
laboratori@aiguesvic.com

2402566

Informe de resultats

client : ONAIGUA, EPEL

NIF : Q0802285G

Adreça : C/ HISTORIADOR RAIMON D'ABADAL I VINYALS, 5 P 3

població : 08500 VIC (BARCELONA)

Comarca: OSONA

Num. Butlletí : 36879

Nº Mostra : 2402566

Rebuda laboratori : 31/10/2024 10:00

Data inici : 31/10/2024

Data finalització : 31/10/2024

Dades de la mostra recollida pel laboratori:

Mostra de : AIGUA CONSUM HUMÀ

Preses per : AVSA lab IT12-01-01*

Procedència : DIPÒSIT PUIGROBÍ - TORELLÓ

Envàs : Plàstic/ Vidre E. Volum : 500 ml/ 500 ml

Data presa : 31/10/2024 09:10

Ac Determinació	Resultat +/- incerteses	VP RD 03/2023	Mètode analític	C.
* TERBOLESA	0.11 ±0.04 NTU	-- 4	PNT-06-LAB	
pH	7.6 ±0.1 UNITATS DE PH	6.5 -- 9.5	PNT-09-LAB	
* CLOR LLIURE RESIDUAL	0.7 ±0.3 mg/l	-- 1.0	PNT-10-LAB	
* CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (INCLUIDES LES EESPORES)	0 u.f.c./100 ml	-- 0	PNT-53-LAB	

Els resultats d'aquest informe corresponen a la mostra tal com s'ha rebut

En mostres preses pel client, els resultats s'apliquen a la mostra tal i com es va rebre i el laboratori no es fa responsable de la informació aportada. El procediment de presa, la informació aportada, transport i conservació de la mostra no està coberta per l'acreditació d'ENAC. Queda prohibida la reproducció parcial d'aquest informe sense autorització del laboratori

Vic 13 de Novembre de 2024

Directora tècnica laboratori

SONIA TORRAS SERRA

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC ni per l'habilitació núm.107-LA-AIG-R

Laboratori habilitat com a Entitat Col.laboradora de Medi Ambient num. 107-LA-AIG-R



ENSAYO
ISO 17025
Nº1313 / LE2464