



AVSA
Aigües Vic
Laboratori

Contacte

Camí de Malars, s/n / 08503 Gurb (Bcn)
NIF: A08076218
Tel. 93 851 30 64
laboratori@aiguesvic.com

2402689

Informe de resultats

client : ONAIGUA, EPEL

NIF : Q0802285G

Adreça : C/ HISTORIADOR RAIMON D'ABADAL I VINYALS, 5 P 3

població : 08500 VIC (BARCELONA)

Comarca: OSONA

Num. Butlletí : 37056

Nº Mostra : 2402689

Rebuda laboratori : 14/11/2024 12:45

Data inici : 15/11/2024

Data finalització : 26/11/2024

Dades de la mostra recollida pel laboratori:

Mostra de : AIGUA CONSUM HUMÀ

Preses per : AVSA lab IT12-01-01*

Procedència : DIPÒSIT PLA DE L'AIRE - TORELLÓ

Envàs : Plàstic/ Vidre Volum : 500 ml/ 1.25 l
ambar

Data presa : 14/11/2024 10:45

Ac Determinació	Resultat +/- incerteses	VP RD 03/2023	Mètode analític	C.
NITRATS	16 ±2.2 mg/l	-- 50	PNT-20-LAB	
CLORATS	0.060 mg/l	-- 0.7	ACREDITACIO ENAC	[1]
LLISTA OBSERVACIÓ	-		ACREDITACIO ENAC	[1]
17-Beta_Estradiol	<0.9 ng/l	-- 1	ACREDITACIO ENAC	[1]
4-n-nonilfenol	<50 ng/l	-- 300	ACREDITACIO ENAC	[1]
Azitromicina	<10 ng/l	-- 100	ACREDITACIO ENAC	[1]
Diclofenaco	<10 ng/l	-- 100	ACREDITACIO ENAC	[1]

[1]: determinació analitzada en laboratori extern

Observacions : Les determinacions analitzades en laboratori extern estan cobertes per acreditació ENAC Nº 103/LE268

Els resultats d'aquest informe corresponen a la mostra tal com s'ha rebut

En mostres preses pel client, els resultats s'apliquen a la mostra tal i com es va rebre i el laboratori no es fa responsable de la informació aportada. El procediment de presa, la informació aportada, transport i conservació de la mostra no està coberta per l'acreditació d'ENAC. Queda prohibida la reproducció parcial d'aquest informe sense autorització del laboratori

Vic 28 de Novembre de 2024

Directora tècnica laboratori

SONIA TORRAS SERRA

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC ni per l'habilitació núm.107-LA-AIG-R
Laboratori habilitat com a Entitat Col.laboradora de Medi Ambient num. 107-LA-AIG-R

