



AVSA
Aigües Vic
Laboratori

Contacte

Camí de Malars, s/n / 08503 Gurb (Bcn)
NIF: A08076218
Tel. 93 851 30 64
laboratori@aiguesvic.com

2402811

Informe de resultats

client : ONAIGUA, EPEL

NIF : Q0802285G

Adreça : C/ HISTORIADOR RAIMON D'ABADAL I VINYALS, 5 P 3

població : 08500 VIC (BARCELONA)

Comarca: OSONA

Num. Butlletí : 37151

Nº Mostra : 2402811

Rebuda laboratori : 27/11/2024 11:45

Data inici : 27/11/2024

Data finalització : 30/11/2024

Dades de la mostra recollida pel laboratori:

Mostra de : AIGUA CONSUM HUMÀ

Preses per : AVSA lab IT12-01-01*

Procedència : BIBLIOTECA - Z.S. LA SARDANA

Envàs : Plàstic/V.estèril Volum : 1litre/500ml

Data presa : 27/11/2024 10:15

| Ac Determinació | Resultat +/- incerteses | VP RD3/2023 | Mètode analític | C. |
|------------------------------|-------------------------|-------------|------------------|-----|
| CONTROL XARXA INTERIOR (ACI) | | | | |
| * TERBOLESA | 0.16 ±0.06 NTU | -- 4 | PNT-06-LAB | |
| * OLOR | <3 NUO | -- 3 | PNT-43-LAB | |
| * SABOR | <3 NUS | -- 3 | PNT-44-LAB | |
| * COLOR | <5 mg/l | -- 15 | PNT-41-LAB | |
| CONDUCTIVITAT A 20°C | 335 ±20 µS/cm | -- 2500 | PNT-07-LAB | |
| PH | 7.6 ±0.1 UNITATS DE PH | 6.5 -- 9.5 | PNT-09-LAB | |
| AMONI | <0.2 mg/l | -- 0.50 | PNT-33-LAB | |
| NITRITS | <0.01 mg/l | -- 0.50 | PNT-19-LAB | |
| * CLOR LLIURE RESIDUAL | 0.6 ±0.2 mg/l | -- 1.0 | PNT-10-LAB | |
| * CLOR RESIDUAL TOTAL | 0.7 mg/l | -- 2.0 | PNT-10-LAB | |
| * RECOMPTE AEROBIES A 22°C | 0 u.f.c./ml | -- 100 | PNT-01-LAB | |
| * COLIFORMS TOTALS | 0 u.f.c./100 ml | -- 0 | PNT-46-LAB | |
| * ESCHERICHIA COLI | 0 u.f.c./100 ml | -- 0 | PNT-46-LAB | |
| PLOM | <1.0 µg/l | -- 10 | ACREDITACIO ENAC | [1] |
| * CLOR COMBINAT | 0.1 mg/l | -- 2.0 | PNT-11-LAB | |
| COURE | 0.013 mg/l | -- 2 | ACREDITACIO ENAC | [6] |
| NIQUEL | <1.0 µg/l | -- 20 | ACREDITACIO ENAC | [7] |
| FERRO | <5.0 µg/l | -- 200 | ACREDITACIO ENAC | [8] |
| CROM | <5.0 µg/l | -- 50 | ACREDITACIO ENAC | [9] |

[1]: determinació analitzada en laboratori extern

[6]: determinació analitzada en laboratori extern

[7]: determinació analitzada en laboratori extern

[8]: determinació analitzada en laboratori extern

[9]: determinació analitzada en laboratori extern

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC ni per l'habilitació núm.107-LA-AIG-R
Laboratori habilitat com a Entitat Col.laboradora de Medi Ambient num. 107-LA-AIG-R



ENSAVO
ISO 17025
Nº1313 / LE2464



AVSA
Aigües Vic
Laboratori

Contacte

Camí de Malars, s/n / 08503 Gurb (Bcn)
NIF: A08076218
Tel. 93 851 30 64
laboratori@aiguesvic.com

2402811

Informe de resultats

client : ONAIGUA, EPEL

NIF : Q0802285G

Num. Butlletí : 37151

Nº Mostra : 2402811

Dades de la mostra recollida pel laboratori:

Mostra de : AIGUA CONSUM HUMÀ

Preses per : AVSA lab IT12-01-01*

Els resultats d'aquest informe corresponen a la mostra tal com s'ha rebut

En mostres preses pel client, els resultats s'apliquen a la mostra tal i com es va rebre i el laboratori no es fa responsable de la informació aportada. El procediment de presa, la informació aportada, transport i conservació de la mostra no està coberta per l'acreditació d'ENAC. Queda prohibida la reproducció parcial d'aquest informe sense autorització del laboratori

Vic 09 de Desembre de 2024

Directora tècnica laboratori

SONIA TORRAS SERRA

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC ni per l'habilitació núm.107-LA-AIG-R
Laboratori habilitat com a Entitat Col.laboradora de Medi Ambient num. 107-LA-AIG-R

