



INFORME DE RESULTATS

Entitat : Sant Julià de Vilatorrada. Aj

Núm. butlletí : 33399

Sol·licitant : Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona Pg. de la Vall d'Hebron, 171 Ed. Serradell 2A. 08035 Barcelona

Ref. mostra : 2500664

Adreça : Plaça U d'Octubre

Rebuda : 18/02/2025

Població : 08504 Sant Julià de Vilatorrada (BARCELONA)

Inici Anàlisi : 21/02/2025

Comarca : Osona

Finalització Anàlisi : 21/02/2025

Dades de la mostra aportades pel client:

* Tipus anàlisi : Seguiment

* Mostra de : Aigua de consum: captació subterrània

* Punt mostreig : 220-24010 - Pou Mas La Sala

Exp. SAP : 2024/37038

* Presa mostres : Lorenzo Redondo (Personal extern al Laboratori)

Desc. Mostra : Líquid transparent

Ac Paràmetre	Resultat	Incert.	VP RD3/2023	Norma - Procediment Intern	Com
Nitrat	3.7 mg NO ₃ ⁻ /L	±30	0 -- 50	P.I. PNT-MET-72	

Els resultats de l'anàlisi s'apliquen a la mostra analitzada tal i com es va rebre. El laboratori no es fa responsable de les dades de la mostra aportades pel client i no estan sota acreditació. Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'autorització de la Diputació de Barcelona. En el cas de mostres preses pel client, el laboratori no es fa responsable del procediment de presa, ni de la informació aportada, transport de la mostra o envasos utilitzats, excepto quan els ha subministrat el laboratori.

Els límits indicats a la columna VP RD3/2023 s'expressen en les mateixes unitats indicades a la columna Resultat per a cada paràmetre.

La incertesa de les mesures d'assaig estan a disposició del client. La incertesa que s'indica a la columna "Incert." no és l'estimada sinó que expressa el % a aplicar, a excepció del pH, que s'expressa en upH. S'indica quan el resultat es troba dins el rang de treball acreditat.

BARCELONA 21 de febrer de 2025

Validat i emès per

ROSA MARTINEZ (CAP DE SECCIÓ)



No es troben sota l'abast d'Acreditació del laboratori els assaigs identificats amb (*).