



INFORME DE RESULTATS

Entitat : Sant Vicenç de Torelló. Aj	Núm. butlletí : 33916
Sol·licitant : Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Pg de la Vall d'Hebron, 171 Ed. Serradell 2A. 08035 Barcelona	Ref. mostra : 2500632
Adreça : Pl. Ajuntament, 6	Rebuda : 03/03/2025
Població : 08571 Sant Vicenç de Torelló (BARCELONA)	Inici Anàlisi : 10/03/2025
Comarca: Osona	Finalització Anàlisi : 01/04/2025
Dades de la mostra aportades pel client:	
* Tipus anàlisi : Radioactivitat	
* Mostra de : Aigua de consum: captació subterrània	
* Punt mostreig : 265-24009 - Pou la fabrica	
Exp. SAP : 2024/37038	
* Presa mostres : Luis Guardia (Personal extern al Laboratori)	

Desc. Mostra : Líquid transparent					
Les determinacions realitzades en Laboratori extern disposen dels seus assajos coberts per l'acreditació CAI nº 325/2023/LE1163.					
Ac	Paràmetre	Resultat	Incert.	VP RD3/2023	Norma - Procediment Intern Com
	Determinació parcial radioactivitat 0,5L				
	Activitat alfa total	<0.04 Bq/L		-- 0.10	Laboratori extern
	Activitat beta resto	<0.10 Bq/L		-- 1.00	Laboratori extern
*	Dosi indicativa estimada	<0.10 mSv/any		-- 0.10	Laboratori extern

Els resultats de l'anàlisi s'apliquen a la mostra analitzada tal i com es va rebre. El laboratori no es fa responsable de les dades de la mostra aportades pel client i no estan sota acreditació. Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'autorització de la Diputació de Barcelona. En el cas de mostres preses pel client, el laboratori no es fa responsable del procediment de presa, ni de la informació aportada, transport de la mostra o envasos utilitzats, excepto quan els ha subministrat el laboratori.

Els límits indicats a la columna VP RD3/2023 s'expressen en les mateixes unitats indicades a la columna Resultat per a cada paràmetre.

La incertesa de les mesures d'assaig estan a disposició del client. La incertesa que s'indica a la columna "Incert." no és l'estimada sinó que expressa el % a aplicar, a excepció del pH, que s'expressa en upH. S'indica quan el resultat es troba dins el rang de treball acreditat.

BARCELONA 01 d'abril de 2025

Validat i emès per

ROSA MARTINEZ (CAP DE SECCIÓ)



No es troben sota l'abast d'Acreditació del laboratori els assaigs identificats amb (*).