

## INFORME DE RESULTATS


|                  |                                                 |                           |            |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Client:</b>   | ONAIGUA, EPEL                                   | <b>Núm. de Mostra:</b>    | 2501155    |
| <b>Adreça:</b>   | C/ HISTORIADOR RAIMON D'ABADAL I VINYALS, 5 P 3 | <b>Rebuda laboratori:</b> | 23/04/2025 |
| <b>Població:</b> | Vic                                             | <b>Data inici:</b>        | 23/04/2025 |
| <b>NIF:</b>      | P5800015I                                       | <b>Data finalització:</b> | 28/04/2025 |

### Dades aportades pel client:

|                         |                               |                   |                                |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>Tipus de mostra:</b> | AIGUA CONSUM HUMÀ             |                   |                                |
| <b>Mostra de:</b>       | AIGUA CONSUM HUMÀ             |                   |                                |
| <b>Procedència:</b>     | Z.S. TORELLÓ - C/ SANT MIQUEL |                   |                                |
| <b>Data presa:</b>      | 23/04/2025                    | <b>Presa per:</b> | AVSA lab IT12-01-01*           |
|                         |                               | <b>Volum:</b>     | PLÀSTIC, V. ESTÈRIL - 2 LITRES |

### Descripció de la mostra pel laboratori:

| Ac | Determinació             | Resultat +/- incerteses | Val. Param. | Mètode analític |
|----|--------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|
| *  | ACN-XARXA                |                         |             |                 |
|    | TERBOLESA                | 0,12 ± 0,04 NTU         | 4           | PNT-06-LAB      |
| *  | OLOR                     | <3 NUO                  | 3           | PNT-43-LAB      |
| *  | SABOR                    | <3 NUS                  | 3           | PNT-44-LAB      |
| *  | COLOR                    | <5 mg/l                 | 15          | PNT-41-LAB      |
|    | pH                       | 7,4 ± 0,1 UNITATS DE PH | 6,5 - 9,5   | PNT-09-LAB      |
|    | CONDUCTIVITAT A 20°C     | 531 ± 37 µS/cm          | 2500        | PNT-07-LAB      |
|    | AMONI                    | <0,15 mg/l              | 0,5         | PNT-33-LAB      |
|    | NITRITS                  | <0,01 mg/l              | 0,5         | PNT-19-LAB      |
|    | CLOR LLIURE RESIDUAL     | 0,7 ± 0,2 mg/l          | 1           | PNT-10-LAB      |
| *  | CLOR RESIDUAL TOTAL      | 0,7 mg/l                |             | PNT-10-LAB      |
| *  | CLOR COMBINAT            | 0 mg/l                  | 2           | CALCULS         |
| *  | RECOMPTE AEROBIES A 22°C | 0 u.f.c./100 ml         |             | PNT-01-LAB      |
| *  | COLIFORMS TOTALS         | 0 u.f.c./100 ml         | 0           | PNT-46-LAB      |
| *  | ESCHERICHIA COLI         | 0 u.f.c./100 ml         | 0           | PNT-46-LAB      |
| *  | ENTEROCOCS INTESTINALS   | 0 u.f.c./100 ml         | 0           | PNT-03-LAB      |
|    | NITRATS                  | 22 ± 3 mg/l             | 50          | PNT-20-LAB      |



### Les determinacions marcades \* no estan amparades per l'acreditació d'ENAC.

Els resultats d'aquest informe corresponen a la mostra tal i com s'ha rebut.  
En mostres preses pel client, els resultats s'apliquen a la mostra tal i com es va rebre i el laboratori no es fa responsable de la informació aportada.

El procediment de presa, la informació aportada, transport i conservació de la mostra no està coberta per l'acreditació d'ENAC.


Queda prohibida la reproducció parcial d'aquest informe sense autorització del laboratori.

(#) Determinació analitzada a laboratori extern

## INFORME DE RESULTATS

Vic, 28 d'abril de 2025

Directora Tècnica del Laboratori:



**Les determinacions marcades \* no estan amparades per l'acreditació d'ENAC.**

Els resultats d'aquest informe corresponen a la mostra tal i com s'ha rebut.

En mostres preses pel client, els resultats s'apliquen a la mostra tal i com es va rebre i el laboratori no es fa responsable de la informació aportada.

El procediment de presa, la informació aportada, transport i conservació de la mostra no està coberta per l'acreditació d'ENAC.

Queda prohibida la reproducció parcial d'aquest informe sense autorització del laboratori.

(#) Determinació analitzada a laboratori extern