

INFORME DE RESULTATS


<b>Client:</b>	ONAIGUA, EPEL	<b>Núm. de Mostra:</b>	2502761
<b>Adreça:</b>	C/ HISTORIADOR RAIMON D'ABADAL I VINYALS, 5 P 3	<b>Rebuda laboratori:</b>	03/09/2025
<b>Població:</b>	Vic	<b>Data inici:</b>	03/09/2025
<b>NIF:</b>	P5800015I	<b>Data finalització:</b>	08/09/2025

Dades aportades pel client:

<b>Tipus de mostra:</b>	AIGUA CONSUM HUMÀ		
<b>Mostra de:</b>	AIGUA CONSUM HUMÀ		
<b>Procedència:</b>	Z.S. TORELLÓ - C/ TURÓ		
<b>Data presa:</b>	03/09/2025	<b>Presa per:</b>	AVSA lab IT12-01-01*
		<b>Volum:</b>	plàstic, v. estèril, vidre - 2,250 mL

Descripció de la mostra pel laboratori:

Ac	Determinació	Resultat +/- incerteses	Val. Param.	Mètode analític
	CLORATS (#)	0,21 mg/l		DET. EXTERNA
	ACN-XARXA			
	TERBOLESA	0,17 ± 0,06 NTU	4	PNT-06-LAB
*	OLOR	<3 NUO	3	PNT-43-LAB
*	SABOR	<3 NUS	3	PNT-44-LAB
*	COLOR	<5 mg/l	15	PNT-41-LAB
	pH	7,3 ± 0,1 UNITATS DE PH	6,5 - 9,5	PNT-09-LAB
	CONDUCTIVITAT A 20°C	460 ± 32 µS/cm	2500	PNT-07-LAB
	AMONI	<0,15 mg/l	0,5	PNT-33-LAB
	NITRITS	<0,010 mg/l	0,5	PNT-19-LAB
	CLOR LLIURE RESIDUAL	0,6 ± 0,2 mg/l	1	PNT-10-LAB
*	CLOR RESIDUAL TOTAL	0,63 mg/l		PNT-10-LAB
*	CLOR COMBINAT	0 mg/l	2	CALCULS
*	RECOMPTE AEROBIES A 22°C	10 u.f.c./100 ml		PNT-01-LAB
*	COLIFORMS TOTALS	0 u.f.c./100 ml	0	PNT-46-LAB
*	ESCHERICHIA COLI	0 u.f.c./100 ml	0	PNT-46-LAB
*	ENTEROCOCS INTESTINALS	0 u.f.c./100 ml	0	PNT-03-LAB



**Les determinacions marcades \* no estan amparades per l'acreditació d'ENAC.**

Els resultats d'aquest informe corresponen a la mostra tal i com s'ha rebut. En mostres preses pel client, els resultats s'apliquen a la mostra tal i com es va rebre i el laboratori no es fa responsable de la informació aportada.

El procediment de presa, la informació aportada, transport i conservació de la mostra no està coberta per l'acreditació d'ENAC.

Queda prohibida la reproducció parcial d'aquest informe sense autorització del laboratori.

(#) Determinació analitzada a laboratori extern



**AVSA**  
Aigües Vic

**Laboratori**

Contacte

---

Camí de Malars, s/n 08503 Gurb (Bcn)

NIF: A08076218

Tel: 93 851 30 64

laboratori@aiguesvic.com

## INFORME DE RESULTATS

### Observacions:

(#) Les determinacions analitzades en laboratori extern estan cobertes per acreditació ENAC

Vic, 16 de setembre de 2025

Directora Tècnica del Laboratori:



**Les determinacions marcades \* no estan amparades per l'acreditació d'ENAC.**

Els resultats d'aquest informe corresponen a la mostra tal i com s'ha rebut.

En mostres preses pel client, els resultats s'apliquen a la mostra tal i com es va rebre i el laboratori no es fa responsable de la informació aportada.

El procediment de presa, la informació aportada, transport i conservació de la mostra no està coberta per l'acreditació d'ENAC.

Queda prohibida la reproducció parcial d'aquest informe sense autorització del laboratori.

(#) Determinació analitzada a laboratori extern