



INFORME DE RESULTATS

Entitat : Sant Vicenç de Torelló. Aj	Núm. butlletí : 36078
Sol·licitant : Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Pg de la Vall d'Hebron, 171 Ed. Serradell 2A. 08035 Barcelona	Ref. mostra : 2503416
Adreça : Pl. Ajuntament, 6	Rebuda : 10/11/2025
Població : 08571 Sant Vicenç de Torelló (BARCELONA)	Inici Anàlisi : 11/11/2025
Comarca: Osona	Finalització Anàlisi : 12/11/2025
Dades de la mostra aportades pel client:	
* Tipus anàlisi : Confirmació	
* Mostra de : Aigua de consum: xarxa o dipòsit de distribució	
* Punt mostreig : 265-22012 - Arqueta xarxa Borgonyà carrer fabra	
Exp. SAP : 2024/37038	
* Presa mostra : 10/11/2025	
* Tècnic camp : Luis Guardia (Personal extern al Laboratori)	

Desc. Mostra : Líquid transparent

Ac Paràmetre	Resultat	Incert.	VP RD3/2023	Norma - Procediment Intern	Com
* Recompte Enterococ	0 NMP/100 ml		0 -- 0	NMP Enterolert	

Els resultats de l'anàlisi s'apliquen a la mostra analitzada tal i com es va rebre. El laboratori no es fa responsable de les dades de la mostra aportades pel client i no estan sota acreditació. Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'autorització de la Diputació de Barcelona. En el cas de mostres preses pel client, el laboratori no es fa responsable del procediment de presa, ni de la informació aportada, transport de la mostra o envasos utilitzats, excepto quan els ha subministrat el laboratori.

Els límits indicats a la columna VP RD3/2023 s'expressen en les mateixes unitats indicades a la columna Resultat per a cada paràmetre.

BARCELONA 13 de novembre de 2025

Validat i emès per

ROSA MARTINEZ (CAP DE SECCIÓ)