

Resultats del balanç hidric

Notes:

- Valors numèrics expressats en m3.

Aigua importada [AI] 416.821 Percentatge respecte a [VE]: 38,2% Fiabilitat: B Marge: ± 07%	Volum d'entrada [VE] 1.091.011 Marge: ± 04%	Consum autoritzat [CA] 743.960 Percentatge respecte a [VE]: 68,2% Marge: ± 09%	Consum autoritzat facturat [CAF] 742.150 Percentatge respecte a [VE]: 68,0% Marge: ± 09%	Aigua exportada [AE] 0 Percentatge respecte a [VE]: 0,0% Fiabilitat: B Marge: ± 06%	Aigua facturada [F] 742.150 Percentatge respecte a [VE]: 68,0% Marge: ± 09%
				Consum facturat i mesurat [CAFM] 724.049 Percentatge respecte a [VE]: 66,4% Fiabilitat: B Marge: ± 09%	
				Consum facturat i no mesurat [CANFM] 18.101 Percentatge respecte a [VE]: 1,7% Fiabilitat: B Marge: ± 23%	
			Consum autoritzat no facturat [CANF] 1.810 Percentatge respecte a [VE]: 0,2% Marge: ± 100%	Consum no facturat i mesurat [CANFM] 0 Percentatge respecte a [VE]: 0,0% Fiabilitat: A Marge: ± 02%	Aigua no facturada [NF] 348.861 Percentatge respecte a [VE]: 32,0% Marge: ± 23%
				Consum no facturat i no mesurat [CANFNM] 1.810 Percentatge respecte a [VE]: 0,2% Fiabilitat: E Marge: ± 100%	
		Pèrdues d'aigua [P] 347.051 Percentatge respecte a [VE]: 31,8% Marge: ± 23%	Pèrdues aparents o comercials [PA] 47.589 Percentatge respecte a [VE]: 4,4% Marge: ± 41%	Consum no autoritzat [CNA] 1.810 Percentatge respecte a [VE]: 0,2% Fiabilitat: E Marge: ± 100%	
Aigua produïda [AP] 674.190 Percentatge respecte a [VE]: 61,8% Fiabilitat: A Marge: ± 04%				Error dels comptadors [EC] 45.779 Percentatge respecte a [VE]: 4,2% Fiabilitat: C Marge: ± 43%	
			Pèrdues reals [PR] 299.462 Percentatge respecte a [VE]: 27,4% Marge: ± 27%		

*Dades de març 2024 a febrer 2025

Indicadors per a la gestió de fuites

Pèrdues reals

Indicador	Valor	Marge (±)	Límit inferior	Límit superior
F1 – Pèrdues reals per escomesa (L/escomesa/dia)	164,8	40%	98,9	230,8
F2 – Pèrdues reals per longitud (L/Km/dia)	8.846,2	28%	6.337,6	11.354,8
F3 – Pèrdues reals per metre de columna de pressió mínima garantida (L/escomesa/dia/mca)	8,2	40%	4,9	11,5
F4 – Índex estructural de fuites (adimensional)	2,97	77%	0,69	5,25

Pèrdues aparents o comercials

Indicador	Valor	Marge (±)	Límit inferior	Límit superior
F5 – Pèrdues aparents o comercials per escomesa (L/escomesa/dia)	26,2	50%	13,0	39,4
F6 – Pèrdues aparents o comercials expressades com a % del consum autoritzat	6,4%	42%	3,7%	9,1%

Aigua no facturada

Indicador	Valor	Marge (±)	Límit inferior	Límit superior
F7 – Aigua no facturada expressada com un % del volum total d'entrada	32,0%	23%	24,6%	39,4%
F8 – Aigua no factura per escomesa (L/escomesa/dia)	192,0	37%	120,9	263,2

Aigua no registrada

Indicador	Valor	Marge (±)	Límit inferior	Límit superior
F9- Aigua no registrada expressada com un % del volum total d'entrada	33,6%	22%	26,2%	41,0%

Avaries

Indicador	Valor	Marge (±)	Límit inferior	Límit superior
F10 – Avaries a la xarxa (Núm./100 Km/any)	31,2	11%	27,6	34,8
F11 – Avaries en escomeses (Núm./1000 escomeses/any)	3,4	30%	2,4	4,5
F12 – Reparacions per Control actiu de fuites (Núm./100 Km/any)	12,9	#N/D	#N/D	#N/D

*Dades de març 2024 a febrer 2025

Indicador per a la gestió de la pressió

ID Criteri	Pregunta	Resposta	Observacions:
p1.1	Es pot afirmar que la pressió en el servei d'abastament no pot excedir en cap moment un 30% la pressió màxima de subministrament?	Sí	
p1.2	El rang de variació de la pressió màxima diària a les diferents zones de pressió a la xarxa és inferior a 30 mca?	Sí	
p1.3	Es monitoritza amb una periodicitat horària les pressions màximes en punts de la xarxa crítics i es guarda registre dels valors?	No	Parcialment en varis sectors
p1.4	Es disposa de mitjans tècnics per limitar automàticament les pressions màximes per sota d'un 30% la pressió màxima de subministrament?	No	
p1.5	Existeixen zones de pressió diferenciades i separades hidràulicament per poder limitar les pressions màximes?	Sí	
p1.6	Es modula la pressió a la xarxa depenent de l'hora del dia / cabal injectat / pressió en punts crítics de la xarxa?	No	

*Dades de març 2024 a febrer 2025