

INFORME DE RESULTATS


<b>Client:</b>	ONAIGUA, EPEL	<b>Núm. de Mostra:</b>	2601007
<b>Adreça:</b>	C/ HISTORIADOR RAIMON D'ABADAL I VINYALS, 5 P 3	<b>Rebuda laboratori:</b>	31/03/2026
<b>Població:</b>	Vic	<b>Data inici:</b>	31/03/2026
<b>NIF:</b>	P5800015I	<b>Data finalització:</b>	07/04/2026

Dades aportades pel client:

<b>Tipus de mostra:</b>	AIGUA CONSUM HUMÀ	<b>Referència:</b>	Punt mostreig Wellness
<b>Mostra de:</b>	AIGUA CONSUM HUMÀ	<b>Preses per:</b>	AVSA lab IT12-01-01*
<b>Procedència:</b>	Z.S. LA SARDANA - TORELLÓ	<b>Volum:</b>	PLÀSTIC, V. ESTÈRIL - 1.5 LITRES
<b>Data presa:</b>	31/03/2026		

Descripció de la mostra pel laboratori:

Ac	Determinació	Resultat +/- incerteses	Val. Param.	Mètode analític
	ACN-XARXA			
	TERBOLESA	0,2 ± 0,07 NTU	4	PNT-06-LAB
*	OLOR	<3 NUO	3	PNT-43-LAB
*	SABOR	<3 NUS	3	PNT-44-LAB
*	COLOR	<5 mg/l	15	PNT-41-LAB
	pH	7,8 ± 0,1 UNITATS DE PH	6,5 - 9,5	PNT-09-LAB
	CONDUCTIVITAT A 20°C	329 ± 23 µS/cm	2500	PNT-07-LAB
	AMONI	<0,15 mg/l	0,5	PNT-33-LAB
	NITRITS	<0,01 mg/l	0,5	PNT-19-LAB
	CLOR LLIURE RESIDUAL	0,6 ± 0,2 mg/l	1	PNT-10-LAB
*	HORA LECTURA CLOR	11:12		
*	CLOR RESIDUAL TOTAL	0,6 mg/l		PNT-10-LAB
*	CLOR COMBINAT	0 mg/l	2	CALCULS
*	RECOMPTE AEROBIES A 22°C	0 u.f.c./100 ml		PNT-01-LAB
*	COLIFORMS TOTALS	0 u.f.c./100 ml	0	PNT-46-LAB
*	ESCHERICHIA COLI	0 u.f.c./100 ml	0	PNT-46-LAB
*	ENTEROCOCS INTESTINALS	0 u.f.c./100 ml	0	PNT-03-LAB



**Les determinacions marcades \* no estan amparades per l'acreditació d'ENAC.**

Els resultats d'aquest informe corresponen a la mostra tal i com s'ha rebut. En mostres preses pel client, els resultats s'apliquen a la mostra tal i com es va rebre i el laboratori no es fa responsable de la informació aportada.

El procediment de presa, la informació aportada, transport i conservació de la mostra no està coberta per l'acreditació d'ENAC.

Queda prohibida la reproducció parcial d'aquest informe sense autorització del laboratori.

(#) Determinació analitzada a laboratori extern

## INFORME DE RESULTATS

Vic, 8 d'abril de 2026

Directora Tècnica del Laboratori:



**Les determinacions marcades \* no estan amparades per l'acreditació d'ENAC.**

Els resultats d'aquest informe corresponen a la mostra tal i com s'ha rebut.

En mostres preses pel client, els resultats s'apliquen a la mostra tal i com es va rebre i el laboratori no es fa responsable de la informació aportada.

El procediment de presa, la informació aportada, transport i conservació de la mostra no està coberta per l'acreditació d'ENAC.

Queda prohibida la reproducció parcial d'aquest informe sense autorització del laboratori.

(#) Determinació analitzada a laboratori extern