Diputació Barcelona

Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica
Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental
**Laboratori de Medi Ambient**

C/. Comte d'Urgell, 187 / 08036 Barcelona
Tel. 934 022 451
laboratorimediamb@diba.cat / www.diba.cat

# INFORME DE RESULTATS

**Entitat :** Sant Vicenç de Torelló. Aj
**Sol·licitant :** Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Pg de la Vall d'Hebron, 171 Ed. Serradell 2A. 08035 Barcelona
**Adreça :** Pl. Ajuntament, 6
**Població :** 08571 Sant Vicenç de Torelló (BARCELONA)
**Comarca:** Osona

**Núm. butlletí :** 38521

## Ref. mostra : 2602410

**Rebuda :** 08/07/2026
**Inici Anàlisi :** 08/07/2026
**Finalització Anàlisi :** 13/07/2026

**Dades de la mostra aportades pel client:**

*** Tipus anàlisi :** Programat
*** Mostra de :** Aigua de consum: xarxa o dipòsit de distribució - Aigua de consum: ACX-AXDD (control)
*** Punt mostreig :** 265-12007 - Arqueta Cal Ferrer
**Exp. SAP :** 2025/54334
*** Presa mostra :** 08/07/2026
*** Tècnic camp :** Luis Guardia (Personal extern al Laboratori)

**Desc. Mostra :** Líquid transparent

| Ac | Paràmetre | Resultat | Incert. | VP RD3/2023 | Norma - Procediment Intern | Com |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Anàlisi de control de xarxa o dipòsit de distribució:** | | | | | |
| | **Dades presa de mostres aportades per pers. extern al LMA:** | | | | | |
| * | Temperatura <in situ> | 23.4 °C | | | Termometria | |
| * | Clor lliure residual <in situ> | 0.43 mg Cl2/L | | 0.2 -- 1 | Colorimetria | |
| * | Clor total <in situ> | 0.51 mg Cl2/L | | | Colorimetria | |
| * | Clor combinat residual <in situ> | 0.08 mg Cl2/L | | 0.0 -- 2.0 | Colorimetria | |
| | **Paràmetres microbiològics:** | | | | | |
| | Recompte *Escherichia coli* | 0 NMP/100 ml | | 0 -- 0 | UNE-EN ISO 9308-2:2014 | |
| * | Recompte Enterococ | 0 NMP/100 ml | | 0 -- 0 | EN ISO 7899-3:2025 | |
| | **Paràmetres indicadors:** | | | | | |
| | Recompte microorganismes aerobis a 22º C | 13 ufc/1 ml | | 0 -- 100 | UNE-EN ISO 6222:1999 | |
| | Recompte Coliformes Totals | 0 NMP/100 ml | | 0 -- 0 | UNE-EN ISO 9308-2:2014 | |
| | Conductivitat a 20ºC | 358 µS/cm | ±15 | 0 -- 2500 | P.I. PNT-MET-10 | |
| | pH | 7.9 unitat de pH | ±0.2 | 6.5 -- 9.5 | P.I. PNT-MET-12 | |
| | Terbolesa | <0.30 UNF | | 0.00 -- 4.00 | P.I. PNT-MET-14 | |
| | **Característiques organolèptiques:** | | | | | |
| * | Color | <5 mg/l Pt-Co | | 0 -- 15 | Fotometria Pt/Co | |
| * | Olor | <1 index dilució a 25°C | | 0 -- 3 | Índex de dilucció-sensorial | |
| * | Sabor | <1 index dilució a 25°C | | 0 -- 3 | Índex de dilucció-sensorial | |

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº668 / LE1394

No es troben sota l'abast d'Acreditació del laboratori els assaigs identificats amb (*).

Diputació Barcelona

Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica
Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental
**Laboratori de Medi Ambient**

C/. Comte d'Urgell, 187 / 08036 Barcelona
Tel. 934 022 451
laboratorimediamb@diba.cat / www.diba.cat

# INFORME DE RESULTATS

**Entitat :** Sant Vicenç de Torelló. Aj

**Núm. butlletí :** 38521

**Sol·licitant :** Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Pg de la Vall d'Hebron, 171 Ed. Serradell 2A. 08035 Barcelona

**Ref. mostra : 2602410**

**Dades de la mostra aportades pel client:**

*** Mostra de :** Aigua de consum: xarxa o dipòsit de distribució - Aigua de consum: ACX-AXDD (control)

*** Tècnic camp :** Luis Guardia (Personal extern al Laboratori)

Els resultats de l'anàlisi s'apliquen a la mostra analitzada tal i com es va rebre. El laboratori no es fa responsable de les dades de la mostra aportades pel client i no estan sota acreditació. Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'autorització de la Diputació de Barcelona.

En el cas de mostres preses pel client, el laboratori no es fa responsable del procediment de presa, ni de la informació aportada, transport de la mostra o envasos utilitzats, excepte quan els ha subministrat el laboratori.

Els límits indicats a la columna VP RD3/2023 s'expressen en les mateixes unitats indicades a la columna Resultat per a cada paràmetre.

La incertesa de les mesures d'assaig estan a disposició del client. La incertesa que s'indica a la columna "Incert." no és l'estimada sinó que expressa el % a aplicar, a excepció del pH, que s'expressa en upH. S'indica quan el resultat es troba dins el rang de treball acreditat.

BARCELONA 15 de juliol de 2026

Validat i emès per

Signature Not Verified

Digitally signed by Rosa Maria Martinez Jariod - DNI 38071105X (TCAT)
Date: 2026.07.15 12:30:57 CEST

ROSA MARTINEZ (CAP DE SECCIÓ)

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº668 / LE1394

No es troben sota l'abast d'Acreditació del laboratori els assaigs identificats amb (*).