Diputació Barcelona

Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica
Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental
**Laboratori de Medi Ambient**

C/. Comte d'Urgell, 187 / 08036 Barcelona
Tel. 934 022 451
laboratorimediamb@diba.cat / www.diba.cat

# INFORME DE RESULTATS

**Entitat :** Sant Vicenç de Torelló. Aj
**Sol·licitant :** Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Pg de la Vall d'Hebron, 171 Ed. Serradell 2A. 08035 Barcelona
**Adreça :** Pl. Ajuntament, 6
**Població :** 08571 Sant Vicenç de Torelló (BARCELONA)
**Comarca:** Osona

**Núm. butlletí :** 38910

## Ref. mostra : 2602392

**Rebuda :** 31/08/2026
**Inici Anàlisi :** 04/09/2026
**Finalització Anàlisi :** 14/09/2026

**Dades de la mostra aportades pel client:**

*** Tipus anàlisi :** Llista d'observació
*** Mostra de :** Aigua de consum: ETAP o dipòsit de capçalera
*** Punt mostreig :** 265-20010 - Dipòsit de Borgonyà

**Exp. SAP :** 2025/54334

*** Presa mostra :** 31/08/2026
*** Tècnic camp :** Luis Guardia (Personal extern al Laboratori)

**Desc. Mostra :** Líquid transparent
Les determinacions realitzades en Laboratori extern disposen dels seus assajos coberts per l'acreditació ENAC nº 109/LE285.

| Ac | Paràmetre | Resultat | Incert. | VP RD3/2023 | Norma - Procediment Intern | Com |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Llista d'observació | ng/L | | | Laboratori extern | |
| | 17beta-estradiol | < 0.50 ng/L | | -- 1 | Laboratori extern | |
| | Nonilfenol | < 100 ng/L | | -- 300 | Laboratori extern | |
| | Azitromicina | < 10 ng/L | | -- 100 | Laboratori extern | |
| | Diclofenaco | < 10 ng/L | | -- 100 | Laboratori extern | |

Els resultats de l'anàlisi s'apliquen a la mostra analitzada tal i com es va rebre. El laboratori no es fa responsable de les dades de la mostra aportades pel client i no estan sota acreditació. Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'autorització de la Diputació de Barcelona.

En el cas de mostres preses pel client, el laboratori no es fa responsable del procediment de presa, ni de la informació aportada, transport de la mostra o envasos utilitzats, excepte quan els ha subministrat el laboratori.

Els límits indicats a la columna VP RD3/2023 s'expressen en les mateixes unitats indicades a la columna Resultat per a cada paràmetre.

La incertesa de les mesures d'assaig estan a disposició del client. La incertesa que s'indica a la columna "Incert." no és l'estimada sinó que expressa el % a aplicar, a excepció del pH, que s'expressa en upH. S'indica quan el resultat es troba dins el rang de treball acreditat.

BARCELONA 15 de setembre de 2026

Validat i emès per
Signature Not Verified
Digitally signed by Rosa Maria Martinez Jariod - DNI 38071105X (TCAT)
Date: 2026.09.15 13:52:28 CEST
ROSA MARTINEZ (CAP DE SECCIÓ)

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº668 / LE1394

No es troben sota l'abast d'Acreditació del laboratori els assaigs identificats amb (*).