Diputació Barcelona

Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica
Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental
Laboratori de Medi Ambient

C/. Comte d'Urgell, 187 / 08036 Barcelona
Tel. 934 022 451
laboratorimediamb@diba.cat / www.diba.cat

INFORME DE RESULTATS

Entitat : Sant Vicenç de Torelló. Aj
Sol·licitant : Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Pg de la Vall d'Hebron, 171 Ed. Serradell 2A. 08035 Barcelona
Adreça : Pl. Ajuntament, 6
Població : 08571 Sant Vicenç de Torelló (BARCELONA)
Comarca: Osona

Núm. butlletí : 38923

Ref. mostra : 2602414

Rebuda : 31/08/2026
Inici Anàlisi : 31/08/2026
Finalització Anàlisi : 16/09/2026

Dades de la mostra aportades pel client:

*** Tipus anàlisi :** Programat
*** Mostra de :** Aigua de consum: aixeta de consumidor - Aigua de consum: ACI (An de control)
*** Punt mostreig :** 265-13008 - Escola Lloriana
Exp. SAP : 2025/54334
*** Presa mostra :** 31/08/2026
*** Tècnic camp :** Luis Guardia (Personal extern al Laboratori)

Desc. Mostra : Líquid transparent
Les determinacions realitzades en Laboratori extern disposen dels seus assajos coberts per l'acreditació ENAC nº 121/LE1782.

Ac	Paràmetre	Resultat	Incert.	VP RD3/2023	Norma - Procediment Intern	Com
	Anàlisi de control de xarxa interior:					
	Dades presa de mostres aportades per pers. extern al LMA:					
*	Temperatura <in situ>	23.9 °C			Termometria	
*	Clor lliure residual <in situ>	0.54 mg Cl2/L		0.2 -- 1	Colorimetria	
*	Clor total <in situ>	0.56 mg Cl2/L			Colorimetria	
*	Clor combinat residual <in situ>	0.02 mg Cl2/L		0.0 -- 2.0	Colorimetria	
	Paràmetres indicadors:					
	Conductivitat a 20ºC	367 µS/cm	±15	0 -- 2500	P.I. PNT-MET-10	
	pH	7.9 unitat de pH	±0.2	6.5 -- 9.5	P.I. PNT-MET-12	
	Terbolesa	<0.30 UNF		0.00 -- 4.00	P.I. PNT-MET-14	
	paràmetres microbiològics:					
	Recompte *Escherichia coli*	0 NMP/100 ml		0 -- 0	UNE-EN ISO 9308-2:2014	
	Recompte microorganismes aerobis a 22º C	17 ufc/1 ml		0 -- 100	UNE-EN ISO 6222:1999	
	Paràmetres químics:					
*	Plom	1.5 µg Pb/L		0 -- 10	P.I. PNT-MET-100	
	Clorur de vinil	< 0.1 µg/L		0.00 -- 0.50	Laboratori extern	
	Bisfenol a	< 0.10 µg/L		-- 2.5	Laboratori extern	
	Característiques organolèptiques					
*	Color	<5 mg/l Pt-Co		0 -- 15	Fotometria Pt/Co	

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº668 / LE1394

No es troben sota l'abast d'Acreditació del laboratori els assaigs identificats amb (*).

Diputació Barcelona

Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica
Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental
Laboratori de Medi Ambient

C/. Comte d'Urgell, 187 / 08036 Barcelona
Tel. 934 022 451
laboratorimediamb@diba.cat / www.diba.cat

INFORME DE RESULTATS

Entitat : Sant Vicenç de Torelló. Aj

Núm. butlletí : 38923

Sol·licitant : Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Pg de la Vall d'Hebron, 171 Ed. Serradell 2A. 08035 Barcelona

Ref. mostra : 2602414

Dades de la mostra aportades pel client:

*** Mostra de :** Aigua de consum: aixeta de consumidor - Aigua de consum: ACI (An de control)

*** Tècnic camp :** Luis Guardia (Personal extern al Laboratori)

Els resultats de l'anàlisi s'apliquen a la mostra analitzada tal i com es va rebre. El laboratori no es fa responsable de les dades de la mostra aportades pel client i no estan sota acreditació. Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'autorització de la Diputació de Barcelona.

En el cas de mostres preses pel client, el laboratori no es fa responsable del procediment de presa, ni de la informació aportada, transport de la mostra o envasos utilitzats, excepte quan els ha subministrat el laboratori.

Els límits indicats a la columna VP RD3/2023 s'expressen en les mateixes unitats indicades a la columna Resultat per a cada paràmetre.

La incertesa de les mesures d'assaig estan a disposició del client. La incertesa que s'indica a la columna "Incert." no és l'estimada sinó que expressa el % a aplicar, a excepció del pH, que s'expressa en upH. S'indica quan el resultat es troba dins el rang de treball acreditat.

BARCELONA 18 de setembre de 2026

Validat i emès per

Signature Not Verified

Digitally signed by Rosa Maria Martinez Jariod - DNI 38071105X (TCAT)
Date: 2026.09.18 09:28:26 CEST

ROSA MARTINEZ (CAP DE SECCIÓ)

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº668 / LE1394

No es troben sota l'abast d'Acreditació del laboratori els assaigs identificats amb (*).