

## INFORME DE RESULTATS

|                  |                                                    |                           |            |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Client:</b>   | ONAIGUA, EPEL                                      | <b>Núm. de Mostra:</b>    | 2604045    |
| <b>Adreça:</b>   | C/ HISTORIADOR RAIMON<br>D'ABADAL I VINYALS, 5 P 3 | <b>Rebuda laboratori:</b> | 09/10/2026 |
| <b>Població:</b> | Vic                                                | <b>Data inici:</b>        | 09/10/2026 |
| <b>NIF:</b>      | Q0802285G                                          | <b>Data finalització:</b> | 13/10/2026 |

### Dades aportades pel client:

|                         |                   |                   |                                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>Tipus de mostra:</b> | AIGUA CONSUM HUMÀ |                   |                                   |
| <b>Mostra de:</b>       | AIGUA CONSUM HUMÀ |                   |                                   |
| <b>Procedència:</b>     | DIPÒSIT LA SALA   |                   |                                   |
| <b>Data presa:</b>      | 09/10/2026        | <b>Presa per:</b> | AVSA lab IT12-01-01*              |
|                         |                   | <b>Volum:</b>     | PLÀSTIC, V. ESTÈRIL - 1.25 LITRES |


### Descripció de la mostra pel laboratori:

| Ac | Determinació                                     | Resultat +/- incerteses | Val. Param. | Mètode analític |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|
| *  | NETEJA DIPÒSIT                                   |                         |             |                 |
|    | TERBOLESA                                        | 7,2 ± 0,8 NTU           | 4           | PNT-06-LAB      |
|    | CLOR LLIURE RESIDUAL                             | 0,4 ± 0,1 mg/l          | 1           | PNT-10-LAB      |
| *  | HORA LECTURA CLOR                                | 12:40                   |             |                 |
| *  | CLOR RESIDUAL TOTAL                              | 0,4 mg/l                |             | PNT-10-LAB      |
| *  | CLOR COMBINAT                                    | 0 mg/l                  | 2           | CALCULS         |
|    | pH                                               | 7,1 ± 0,1 UNITATS DE PH | 6,5 - 9,5   | PNT-09-LAB      |
| *  | CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (INCLUIDES LES EESPORES) | 0 u.f.c./100 ml         | 0           | PNT-53-LAB      |

Vic, 15 d'octubre de 2026

### Directora Tècnica del Laboratori:

Firmado por: TORRAS SERRA  
SONIA - \*\*\*834\*\*\* Fecha:  
15/10/2026 12:14:30



### Les determinacions marcades \* no estan amparades per l'acreditació d'ENAC.

Els resultats d'aquest informe corresponen a la mostra tal i com s'ha rebut. En mostres preses pel client, els resultats s'apliquen a la mostra tal i com es va rebre i el laboratori no es fa responsable de la informació aportada.

El procediment de presa, la informació aportada, transport i conservació de la mostra no està coberta per l'acreditació d'ENAC.

Queda prohibida la reproducció parcial d'aquest informe sense autorització del laboratori.

(#) Determinació analitzada a laboratori extern